



TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH
Stavebná fakulta

Ústav inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb
Vysokoškolská 4 | 042 00 Košice

CERTIFIKÁT

VÝROBOK

SPIGOT zábradlie A/6100-000-B, AISI 304 (AISI 316) tabuľové 0,50 kN/m'

+

Sklo VSG/ESG 16,76 mm výšky 1000 mm

FIRMY

UMAKOV Group, a.s.
Galvaniho 7/D
821 04 Bratislava

Spĺňa požiadavky pre daný výrobok uvedené v technickej norme ČSN 74 3305: Ochranná zábradlí (2017) a v technickej norme ČSN 74 3305 OPRAVA 1: Ochranná zábradlí (2018) a v technickej norme STN 74 3305: Ochranné zábradlia (2014) pre použitie v budovách a ich bezprostrednom okolí, funkčne súvisiacim s budovou a to vrátane premiestniteľných zábradlí v kategóriách budov s maximálnym prípustným charakteristickým vodorovným zaťažením 0,50 kN/m'.

*Certifikát je vydaný na základe vykonanej experimentálnej analýzy a zosumarizovanej v Protokole o skúške č. 01/24. Certifikát ostáva v platnosti dovtedy, kým sa predmetné normy na základe ktorých prebiehala experimentálna analýza významne nezmenia a pokiaľ certifikát nebude zrušený alebo pozastavený orgánom vydávajúcim tento certifikát.

Skúšku vykonali: Ing. Martin Lavko, ml. a Ing. Daniel Dubecký, PhD.

V Košiciach 28.5.2024



Ing. Martin Lavko